

施設名：佐野見晴台簡易水道  
採取場所：三島市佐野見晴台地内

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター  
静岡県藤枝市高柳2310番地

| 項目                                 | 単位   | 基準値            | 測定回数      |        |            |            |            |            |           |        |        |         |        |        |  | 測定回数 | 不適回数 | 最大値 | 最小値        | 平均値        | 10%超過回数    | 20%超過回数 | 50%超過回数 | 最大値検出日 |            |
|------------------------------------|------|----------------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--|------|------|-----|------------|------------|------------|---------|---------|--------|------------|
|                                    |      |                | 4/25      | 5/10   | 6/13       | 7/5        | 8/2        | 9/12       | 10/11     | 11/8   | 12/12  | 1/16    | 2/7    | 3/12   |  |      |      |     |            |            |            |         |         |        |            |
| 水温                                 | ℃    | —              | 15.8      | 17.0   | 18.6       | 19.5       | 20.2       | 21.1       | 19.4      | 17.4   | 14.4   | 12.5    | 11.0   | 12.3   |  |      | 12   | —   | 21.1       | 11.0       | 16.6       | —       | —       | —      | 2023/9/12  |
| 気温                                 | ℃    | —              | 18.8      | 18.1   | 25.3       | 26.0       | 29.0       | 29.6       | 21.6      | 17.2   | 15.7   | 7.0     | 6.0    | 12.0   |  |      | 12   | —   | 29.6       | 6.0        | 18.9       | —       | —       | —      | 2023/9/12  |
| 一般細菌                               | /mL  | 100以下          | 0         | 0      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |  |      | 12   | —   | 0          | 0          | 0          | —       | —       | —      | —          |
| 大腸菌                                | —    | 検出されないこと       | 検出されない    | 検出されない | 検出されない     | 検出されない     | 検出されない     | 検出されない     | 検出されない    | 検出されない | 検出されない | 検出されない  | 検出されない | 検出されない |  |      | 12   | —   | —          | —          | —          | —       | —       | —      | —          |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L | 0.003 mg/L以下   | 0.0003未満  | —      | —          | —          | —          | —          | 0.0003未満  | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | —       | —       | —      | —          |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L | 0.0005 mg/L以下  | 0.00005未満 | —      | —          | —          | —          | —          | 0.00005未満 | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | —       | —       | —      | —          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満   | —      | —          | —          | —          | —          | 0.001未満   | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | —       | —       | —      | —          |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満   | —      | —          | —          | —          | —          | 0.001未満   | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | —       | —       | —      | —          |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満   | —      | —          | —          | —          | —          | 0.001未満   | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | —       | —       | —      | —          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L | 0.02 mg/L以下    | 0.001未満   | —      | —          | 0.001未満    | —          | —          | 0.001未満   | —      | —      | 0.001未満 | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | —       | —       | —      | —          |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L | 0.04 mg/L以下    | 0.004未満   | —      | —          | —          | —          | —          | 0.004未満   | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | —       | —       | —      | —          |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満   | —      | —          | 0.001未満    | —          | —          | 0.001未満   | —      | —      | 0.001未満 | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | —       | —       | —      | —          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 10 mg/L以下      | 0.4       | —      | —          | —          | —          | —          | 0.5       | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.5        | 0.4        | 0.5        | —       | —       | —      | 2023/10/11 |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.8 mg/L以下     | 0.05未満    | —      | —          | —          | —          | —          | 0.05未満    | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | —       | —       | —      | —          |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 1.0 mg/L以下     | 0.1未満     | —      | —          | —          | —          | —          | 0.1未満     | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | —       | —       | —      | —          |
| 四塩化炭素                              | mg/L | 0.002 mg/L以下   | 0.0002未満  | —      | —          | —          | —          | —          | 0.0002未満  | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | —       | —       | —      | —          |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L | 0.05 mg/L以下    | 0.005未満   | —      | —          | —          | —          | —          | 0.005未満   | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | —       | —       | —      | —          |
| ス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 mg/L以下    | 0.004未満   | —      | —          | —          | —          | —          | 0.004未満   | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | —       | —       | —      | —          |
| ジクロロメタン                            | mg/L | 0.02 mg/L以下    | 0.002未満   | —      | —          | —          | —          | —          | 0.002未満   | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | —       | —       | —      | —          |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L | 0.01 mg/L以下    | 0.0005未満  | —      | —          | —          | —          | —          | 0.0005未満  | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | —       | —       | —      | —          |
| トリクロロエチレン                          | mg/L | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満   | —      | —          | —          | —          | —          | 0.001未満   | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | —       | —       | —      | —          |
| ベンゼン                               | mg/L | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満   | —      | —          | —          | —          | —          | 0.001未満   | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | —       | —       | —      | —          |
| 塩素酸                                | mg/L | 0.6 mg/L以下     | 0.06未満    | —      | —          | 0.06未満     | —          | —          | 0.06未満    | —      | —      | 0.06未満  | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | —       | —       | —      | —          |
| クロロ酢酸                              | mg/L | 0.02 mg/L以下    | 0.002未満   | —      | —          | 0.002未満    | —          | —          | 0.002未満   | —      | —      | 0.002未満 | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | —       | —       | —      | —          |
| クロロホルム                             | mg/L | 0.06 mg/L以下    | 0.006未満   | —      | —          | 0.006未満    | —          | —          | 0.006未満   | —      | —      | 0.006未満 | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | —       | —       | —      | —          |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.03 mg/L以下    | 0.003未満   | —      | —          | 0.003未満    | —          | —          | 0.003未満   | —      | —      | 0.003未満 | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | —       | —       | —      | —          |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.1 mg/L以下     | 0.01未満    | —      | —          | 0.01未満     | —          | —          | 0.01未満    | —      | —      | 0.01未満  | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | —       | —       | —      | —          |
| 臭素酸                                | mg/L | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満   | —      | —          | 0.001未満    | —          | —          | 0.001未満   | —      | —      | 0.001未満 | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | —       | —       | —      | —          |
| 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.1 mg/L以下     | 0.01未満    | —      | —          | 0.01未満     | —          | —          | 0.01未満    | —      | —      | 0.01未満  | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | —       | —       | —      | —          |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.03 mg/L以下    | 0.003未満   | —      | —          | 0.003未満    | —          | —          | 0.003未満   | —      | —      | 0.003未満 | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | —       | —       | —      | —          |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.03 mg/L以下    | 0.003未満   | —      | —          | 0.003未満    | —          | —          | 0.003未満   | —      | —      | 0.003未満 | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | —       | —       | —      | —          |
| ブロモホルム                             | mg/L | 0.09 mg/L以下    | 0.009未満   | —      | —          | 0.009未満    | —          | —          | 0.009未満   | —      | —      | 0.009未満 | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満    | —       | —       | —      | —          |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.08 mg/L以下    | 0.008未満   | —      | —          | 0.008未満    | —          | —          | 0.008未満   | —      | —      | 0.008未満 | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | —       | —       | —      | —          |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | 1.0 mg/L以下     | 0.01未満    | —      | —          | —          | —          | —          | 0.01未満    | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | —       | —       | —      | —          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.2 mg/L以下     | 0.02未満    | —      | —          | —          | —          | —          | 0.02未満    | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | —       | —       | —      | —          |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.3 mg/L以下     | 0.03未満    | —      | —          | —          | —          | —          | 0.03未満    | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | —       | —       | —      | —          |
| 銅及びその化合物                           | mg/L | 1.0 mg/L以下     | 0.02未満    | —      | —          | —          | —          | —          | 0.02未満    | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | —       | —       | —      | —          |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 200 mg/L以下     | 5.4       | —      | —          | —          | —          | —          | 5.4       | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 5.4        | 5.4        | 5.4        | —       | —       | —      | —          |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.05 mg/L以下    | 0.005未満   | —      | —          | —          | —          | —          | 0.005未満   | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | —       | —       | —      | —          |
| 塩化物イオン                             | mg/L | 200 mg/L以下     | 3.2       | 3.2    | 3.3        | 3.4        | 3.3        | 3.3        | 3.4       | 3.4    | 3.4    | 3.4     | 3.3    | 3.4    |  |      | 12   | —   | 3.4        | 3.2        | 3.3        | —       | —       | —      | 2023/7/5   |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | mg/L | 300 mg/L以下     | 32        | —      | —          | 34         | —          | —          | 34        | —      | —      | 33      | —      | —      |  |      | 4    | —   | 34         | 32         | 33         | 4       | —       | —      | 2023/7/5   |
| 蒸発残留物                              | mg/L | 500 mg/L以下     | 74        | —      | —          | 78         | —          | —          | 81        | —      | —      | 89      | —      | —      |  |      | 4    | —   | 89         | 74         | 81         | 4       | —       | —      | 2024/1/16  |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.2 mg/L以下     | 0.02未満    | —      | —          | —          | —          | —          | 0.02未満    | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | —       | —       | —      | —          |
| ジェオスミン                             | mg/L | 0.00001 mg/L以下 | —         | —      | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | —         | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | —       | —       | —      | —          |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | 0.00001 mg/L以下 | —         | —      | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | —         | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 4    | —   | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | —       | —       | —      | —          |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.02 mg/L以下    | 0.002未満   | —      | —          | —          | —          | —          | 0.002未満   | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | —       | —       | —      | —          |
| フェノール類                             | mg/L | 0.005 mg/L以下   | 0.0005未満  | —      | —          | —          | —          | —          | 0.0005未満  | —      | —      | —       | —      | —      |  |      | 2    | —   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | —       | —       | —      | —          |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L | 3 mg/L以下       | 0.3未満     | 0.3未満  | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満     | 0.3未満  | 0.3未満  | 0.3未満   | 0.3未満  | 0.3未満  |  |      | 12   | —   | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | —       | —       | —      | —          |
| pH値                                | —    | 5.8以上8.6以下     | 8.1       | 8.0    | 7.9        | 7.9        | 8.0        | 7.9        | 7.9       | 7.9    | 8.0    | 7.9     | 8.0    | 8.1    |  |      | 12   | —   | 8.1        | 7.9        | 8.0        | —       | —       | 12     | 2023/4/25  |
| 味                                  | —    | 異常でないこと        | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし   |  |      | 12   | —   | —          | —          | —          | —       | —       | —      | —          |
| 臭気                                 | —    | 異常でないこと        | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし   |  |      | 12   | —   | —          | —          | —          | —       | —       | —      | —          |
| 色度                                 | 度    | 5度以下           | 0.5未満     | 0.5未満  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満     | 0.5未満  | 0.5未満  | 0.5未満   | 0.5未満  | 0.5未満  |  |      | 12   | —   | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | —       | —       | —      | —          |
| 濁度                                 | 度    | 2度以下           | 0.1未満     | 0.1未満  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満     | 0.1未満  | 0.1未満  | 0.1未満   | 0.1未満  | 0.1未満  |  |      | 12   | —   | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | —       | —</     |        |            |